

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000, г. Оренбург, ул. Гая, д. 21, тел. 78-05-09, 78-05-11

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку
462401, Россия, Оренбургская область, г. Орск, пл. Гагарина, 7, тел/факс 22-00-35, E-mail:
ondorsk@yandex.ru

Предписание № 47/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующему МДОАУ "Детский сад № 30" Гамановой Галине Викторовне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Орска и г.Новотроицка по пожарному надзору №47 от 29.01.2019, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 №69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. 18.02.2019 по 14 ч. 30 мин. 21.02.2019 проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Орску и г.Новотроицку – государственным инспектором г.Орска и г.Новотроицка по пожарному надзору капитаном внутренней службы Седойкиным Павлом Валерьевичем в отношении Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения "Детский сад № 30 "Радуга" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников г.Новотроицка Оренбургской области" по адресу: Оренбургская область, г.Новотроицк, ул. Советская, 106 «А» совместно с заведующим МДОАУ "Детский сад № 30" Гамановой Галиной Викторовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение).
2	3	4	5

1.	Руководителем организации не обеспечено наличие на двери помещения складского назначения (склад-подсобка методического кабинета) обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 ППР в РФ	01.08.2019	
2.	Руководитель организации не обеспечивает соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство не оборудовано аварийным освещением.	ст. 54 Ф3-123, п. 13.14.12 СП 5.13130.2009	01.08.2019	
3.	При эксплуатации эвакуационных выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: запоры на дверях эвакуационных выходов (из помещения пищеблока, эвакуационный выход из правой части здания) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключей.	п. 33 ППР в РФ	01.08.2019	
4.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада костюмерной располагается внутри складского помещения.	п. 349 ППР в РФ	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в


домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

 Ст. инспектор ОНД и ПР по г.Орску и г.Новотроицку
(подпись) (должность государственного инспектора)

(П.В. Седойкин)
(фамилия, инициалы)

 (подпись)

заведующий
(должность)

 (фамилия, инициалы)

«21» 02 2019 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Оренбургской области
 460000, г. Оренбург, ул. Гая, д. 21, тел. 78-05-09, 78-05-11
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку
 462401, Россия, Оренбургская область, г. Орск, пл. Гагарина, 7, тел/факс 22-00-35, E-mail:
 ondorsk@yandex.ru

Предписание № 47/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению
 "Детский сад № 30 "Радуга" общеразвивающего вида с приоритетным
 осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников г.Новотроицка
 Оренбургской области"

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Орска и г.Новотроицка по пожарному надзору №47 от 29.01.2019, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 №69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. 18.02.2019 по 14 ч. 30 мин. 21.02.2019 проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Орску и г.Новотроицку – государственным инспектором г.Орска и г.Новотроицка по пожарному надзору капитаном внутренней службы Седойкиным Павлом Валерьевичем в отношении Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения "Детский сад № 30 "Радуга" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников г.Новотроицка Оренбургской области" по адресу: Оренбургская область, г.Новотроицк, ул. Советская, 106 «А» совместно с заведующим МДОАУ "Детский сад № 30" Гамановой Галиной Викторовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение).
2	3	4	5

1. Предел огнестойкости заполнения дверного проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение склад-подсобки методического кабинета от других помещений не соответствует типу противопожарной преграды (требуется установка противопожарной двери).	ч. 1,5 ст. 52, ч. 1 ст. 59 ФЗ-123, п. 4.17, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.08.2019	
2. Предел огнестойкости заполнения оконного проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение прачечной от других помещений не соответствует типу противопожарной преграды (требуется установка противопожарного окна-двери).	ч. 1,5 ст. 52, ч. 1 ст. 59 ФЗ-123, п. 4.17, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



«21» _____ 2019 г.



«21» _____ 2019 г.

ст. инспектор ОНД и ПР по г.Орску и г.Новотроицку
(должность государственного инспектора)

(должность государственного инспектора)

(П.В. Седойкин)
(фамилия, инициалы)


(должность)


(фамилия, инициалы)